



procescertificaat K7385/02

Uitgegeven 2011-10-15

Vervangt K7385/01

Pagina 1 van 2

Appliceren van verfsystemen op stalen opslagtanks voor vloeistoffen


VERKLARING VAN KIWA

Met dit op basis van BRL-K790 "Appliceren van verfsystemen op stalen opslagtanks voor vloeistoffen" d.d. 2011-02-01, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie afgegeven procescertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Hustraco Treatments v.o.f.

verrichte werkzaamheden bij voortduring aan de in dit procescertificaat vastgelegde processpecificaties voldoen, mits in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht conform dit procescertificaat en dat het eindresultaat voldoet aan de daaraan gestelde prestaties, zoals in de BRL zijn vastgelegd voor de volgende toepassingsgebied(en):

1. Fabrieksmatig appliceren van in- of uitwendige bekleding volgens BRL-K745, BRL-K768 of BRL-K779 op PGS 16, PGS 19, PGS 28 of PGS 30 stalen tanks.
2. In-situ appliceren van in- of uitwendige bekledingen volgens BRL-K745, BRL-K768 of BRL-K779 op PGS 16, PGS 28 of PGS 30 stalen tanks
3. In-situ uitvoeren van kleine reparaties van in- of uitwendige bekleding volgens BRL-K745, BRL-K768 of BRL-K779 op PGS 16, PGS 19, PGS 28 of PGS 30 stalen tanks.



Bouke Meekma
Kiwa

Openbaarmaking van dit certificaat is toegestaan.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Hoofdvestiging

Hustraco Treatments v.o.f.
Industriestraat 14
Postbus 41
7890 AA Klazienaveen
Telefoon 0591-312700
Telefax 0591-315976
Internet: www.hustraco.nl
E-mail: info@hustraco.nl

Productielocatie

Hustraco Treatments v.o.f.
Solcamastraat 22a
9262 ND Suameer
Telefoon 0511-469 561
Telefax 0511-464 018

Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- proces

Appliceren van verfsystemen op stalen opslag tanks voor vloeistoffen

PROCESSPECIFICATIE

Toepassingsgebied 1:

Fabrieksmatig appliceren van in- of uitwendige bekleding volgens BRL-K745, BRL-K768 of BRL-K779 op PGS 16, PGS 19, PGS 28 of PGS 30 stalen tanks.

Toepassingsgebied 2:

In-situ appliceren van in- of uitwendige bekledingen volgens BRL-K745, BRL-K768 of BRL-K779 op PGS 16, PGS 28 of PGS 30 stalen tanks

Toepassingsgebied 3:

In-situ uitvoeren van kleine reparaties van in- of uitwendige bekleding volgens BRL-K745, BRL-K768 of BRL-K779 op PGS 16, PGS 19, PGS 28 of PGS 30 stalen tanks.

TOEPASSING EN GEBRUIK

Het proces heeft betrekking op het appliceren van airless bekleding systemen volgens:

- BRL-K790: Het appliceren van bekledingen op stalen tanks of stalen leidingen en hulpstukken
- Aanvullende eisen van de afnemer;
- Voorschriften van de leverancier van de bekleding.

MERKEN

De producten worden gemerkt met het Kiwa-merk.
De uitvoering van dit merk is als volgt:

Kiwa K7385

Hustraco Treatments v.o.f.

Plaats van het merk:

Voor PGS 16, PGS 28 en PGS 30 opslag tanks in het keuringsrapport en op wens van aannemer een aanduiding aan de buitenzijde van de tank.

Aanvullend, op uitwendige bekledingen op PGS 28 tanks, dienen de volgende gegevens aangebracht te worden met een watervaste viltstift op de bekleding:

- minimale gemeten laagdikte;
- maximale toe te passen vonk Lengte (= 2 x minimale gemeten laagdikte), en
- datum van keuring op de fabriek.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Inspecteer bij de oplevering:
 - 1.1 geleverd is wat is overeengekomen;
 - 1.2 de uitgevoerde werkzaamheden geen zichtbare gebreken vertonen.
2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
 - 2.1 Hustraco Treatments v.o.f. te Klazineveen, en zo nodig met:
 - 2.2 Kiwa Nederland B.V.
3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de verwerkingsrichtlijnen van de producent.
4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe www.kiwa.nl.